

令和5年1月17日

令和5年1月26日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書

No.	発注 番号	入札件名	発注課名	ページ
1	22751	我孫子第三小学校他7校体育用備品購入	学校教育課	2
4	22754	令和5年度手指用アルコール消毒液購入 (単価契約)	資産管理課	3
8	22758	我孫子市立湖北台東小学校給食用備品(食器洗浄 機)の購入	学校教育課	4
10	22760	東別館2階複合機賃貸借(長期継続契約)	道路課	5
13	22763	布佐南近隣センター換気設備更新工事	市民協働推進課	7

※ No.は令和5年1月26日執行の我孫子市公募型競争入札公告(令和5年1月1日
付け我孫子市公告第123号)の<入札案件一覧>に記載されたNo.に該当します。

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

No.1 質疑回答

件名	我孫子第三小学校他7校体育用備品購入	発注番号	22751
		発注主管課名	学校教育課
質 疑		回 答	
1 No3 湖北小学校 立ち幅跳び用マット 数量2 教文 立ち幅跳び用マット2 M-1037 こちらの商品は、文具メーカー新日本教文の商品でスポーツ用品関係では取引が無く、納入できない状況が起きます。スポーツメーカー、エバニューの商品での入札も可能にさせていただけないでしょうか。		1 同等品と認めます。	

No.4 質疑回答

件名	令和5年度手指用アルコール消毒液購入 (単価契約)	発注番号	22754
		発注主管課名	資産管理課
質 疑		回 答	
<p>1 令和5年度手指用アルコール消毒液購入(単価契約)の件について、下記商品で入札参加を検討致したく、同等品申請を致します。ご確認のほどよろしくお願い致します。</p> <p>メーカー名：油研化学 株式会社 商品名：CLEAR Series ウイルスバスター2 (本来はローマ字の2) (1L 噴射ポンプ付)</p>		<p>1 可とします。</p>	

No.8 質疑回答

件名	我孫子市立湖北台東小学校給食用備品 (食器洗浄機)の購入	発注番号	22758
		発注主管課名	学校教育課
質 疑		回 答	
<p>1 本件にあたり、同等品申請となります。</p> <p>図面を添付致しますので、ご確認・ご検討の程、何卒宜しくお願い致します。なお、本図面は参考図面となり寸法等の変更の可能性があります為、変更の際は改めてご相談させて頂きたいと考えております。</p> <p>何卒、宜しくお願い致します。</p>		<p>1 同等品申請を認めます。</p> <p>なお、寸法の変更は仕様書にある寸法内に限ります。</p> <p>※ 参考図面は質問者の特注品であり、他の事業者では当該製品で参加できないため、図面は掲載しません。</p>	

No.10 質疑回答 (1/2)

件名	東別館2階複合機賃貸借(長期継続契約)	発注番号	22760
		発注主管課名	道路課
質 疑		回 答	
<p>1 仕様書に参考機種として【DocuCentre- C5588】と明記されていますが、終息品ですのでApeosC5570PFSにて応札したくご確認いただきます様よろしくお願い致します。</p> <p>2 京セラ製 TASKalfa6054ci での同等品申請は可能でしょうか。製品カタログを添付いたします。(スペックは13ページ、14ページに記載されております)</p> <p>3 賃貸借物件の納入、設定、期間満了後の引揚など本件に含まれる業務を第三者に委託しても問題無いでしょうか。</p> <p>4 保守については本件賃貸借契約の対象外という認識でよろしいでしょうか。</p> <p>5 入札金額は税抜きの月額賃貸借料でよろしいでしょうか。</p> <p>6 本件にて付保する動産総合保険は一般的な内容で問題無いでしょうか。</p> <p>7 参考機種に記載されているメーカーの機種は全て仕様を満たしているとの解釈で宜しいでしょうか。また記載されている参考機種が終息している場合、後継品を仕様を満たしている同等品としてみなしていただけますでしょうか。</p>		<p>1 ApeosC5570PFS を同等品と認めます。</p> <p>2 TASKalfa6054ci を同等品と認めます。 ただし、排紙トレイ・手差しトレイ最大伸長時の機器サイズが、幅1600×奥行850mm以内に設置できるものとしてください。</p> <p>3 問題ございません。</p> <p>4 お見込みのとおりです。</p> <p>5 お見込みのとおりです。</p> <p>6 お見込みのとおりです。</p> <p>7 お見込みのとおりです。参考機種が終息している場合、後継品を同等品とみなします。</p>	

No.10 質疑回答 (2/2)

質 疑	回 答
<p>8 参考機種【DocuCentre7C5588】は終息している為、後継機【ApeosC5570】を同等品申請致します。</p>	<p>8 ApeosC5570 を同等品と認めます。</p>
<p>9 ファクス機能の直接送信 (ワンタッチ操作可能) とは宛先登録してある相手先を選びスタートボタンを押す、との手順での解釈で宜しいでしょうか。</p>	<p>9 お見込みのとおりです。</p>
<p>10 パソコンへのスキャナー設定は落札業者が実施致しますか。その際、PC台数は何台になりますか。</p>	<p>10 スキャナーについては、市が指定するIPアドレスを複合機に登録し、ブラウザ上でスキャンしたデータを使用する課ごと(4課分)にわけてフォルダ等に保存できるよう設定してください。PCからは、ブラウザ上の各課フォルダからデータを取り出せるようにするため、各PCへの設定は不要です。</p>
<p>11 事前に契約書(案)をご提示いただくことは可能でしょうか。</p>	<p>11 我孫子市役所ホームページ内、事業者向け情報>入札・契約>入札・契約制度>契約書様式等のページに契約書のひな型等掲載していますので、ご参照ください。</p>

No.1 3 質疑回答

件名	布佐南近隣センター換気設備更新工事	発注番号	2 2 7 6 3
		発注主管課名	市民協働推進課
質 疑		回 答	
<p>1 図面上の M-08 の全熱交換器の配線が 2.0-5c と図示されております。内訳書 p. 12 の内訳に記載ありませんが、如何いたしますか。</p> <p>2 既存の配線を撤去して新しい配線に更新するのに、図面 M-07 記載の撤去範囲では更新が困難な状態ですが、いかがお考えでしょうか。ご教示願います。</p>		<p>1 既存の 2.0-2C を再利用し、内訳書 P. 12 の EM-EEF2.0-3C を追加して合わせて 2.0-5C となります。図面 M-08 の表記が誤りで正しくは既設線再利用及び EM-EEF2.0-3C 新設です。</p> <p>2 既存管を再利用するため作業は可能と想定していますが、困難な場合は現場協議とします。</p>	