

令和5年7月14日

質 疑 ・ 回 答 書

件名	消防本部・西消防署トイレ等感染症対策改修工事	発注番号	23399
		発注主管課名	消防本部総務課
質 疑		回 答	
1	A-06 その他特記事項について、 3. 8月末までには、1階浴室を使用できるようにすること。と記載されていますが、契約後、準備期間及びお盆休み、ユニット納期等を考えると厳しい工程と思われます。ご指示お願いします。	1	既存の1階浴室については、8月末まで使用できるようにし、9月以降に撤去をする工事計画としてください。
2	A-06 その他特記事項について、 4. 施設利用者用のトイレ、洗面をA-28仮設トイレ仕様の数量と（CT-42J）、A-29平面図のサイズ及び数量が異なります。CT-72Jかと思われます。また、CT-72Jの場合は大型車での運搬となり、揚重機も必要となります。ご確認及び指示お願いします。	2	正しくはCT-72Jとなります。運搬及び重機での設置費用等を含みます。
3	内訳書P16、軽量コンクリートについて、千葉北西部地区では、軽量コンクリートを取り扱っているプラントがございません。ご指示お願い致します。	3	公共建築工事標準仕様書に記載のコンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間を満足する場合は千葉北西部地区以外のプラントを選定しても支障ありません。満足しない場合は、現場協議とします。