

過去にいただいたお問い合わせ（令和6年9月）

No	事象	お問い合わせ	回答
1	異物	お風呂に給水中に異物が沈殿していて、数回水を出した結果、透明になった。	落雷の影響により停電があったことで、圧力に変動が生じたことが影響している可能性があります。
2	異物	お風呂とトイレから黒い粒が出る。	付近での工事が無いこと、近隣で同様の問い合わせがないことから、宅内の配管が老朽化していることが原因とと思われます。
3	異物	洗濯機に砂利が溜まる。	長い間使用していない洗濯機の場合、洗濯機内の汚れが原因とと思われます。
4	濁り	汚れた水が出る。	築年数が経過している建物の場合、宅地内配管が劣化していることが原因である可能性が高いです。
5	その他	宅地内の井戸水の水質検査、PFASについて。	宅地内の井戸に関する問い合わせについては、生活衛生課へお問い合わせください。 PFAS（有機フッ素化合物）については、湖北台浄水場の原水で年に2回水質検査を行っており、国の暫定的な目標値以下となっています。